



JKP „ДРУГИ ОКТОБАР”

Република Србија
26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26
www.oktoabar.co.rs

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9
Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62;
Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224
e-mail: info@oktoabar.rs

Број: 01-01-53/2018-13
Датум: 08.01.2019. године
ВРШАЦ

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА ПУМПИ СВИХ ВРСТА И НАМЕНА ЗА ПОТРЕБЕ JKП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ ЈН БР 01-01-53/2018.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке: Набавка пумпи свих врста и намена, редни број набавке 01-01-53/2018.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке Набавка пумпи свих врста и намена, редни број набавке 01-01-53/2018. се дана 08.01.2019. обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев је заведен код Наручиоца под бројем: 01-01-53/2018-11 од 08.01.2019.

Питања заинтересованог лица:

Postovani,

U cilju razjasnjenja navedenih tehnickih podataka vezano za partiju 3. Predmetne javne nabavke ЈН БРОЈ: 01-01-53/2018.

Zamolili bismo za odgovore na dole postavljena pitanja vezano za poziciju pod rednim brojem 2 za partiju 3 – MULJNE PUMPE;

1. Da li je u pitanju pumpa koja je namenjena za prepumpavanje muljnih voda ili fekalnih voda sa krupnim komadima – cesticama u vodi?
2. Ako je namenjena za prepumpavanje otpadnih fekalnih voda koja je minimalna dimenzija krutih čestica koje se mogu prepumpavati ovom pumpom?
3. Koliko je dozvoljena tolerancija za date vrednosti Q (lit/sec); H (m); NPSH (m); ETA (%)
4. Da li je potrebno da pumpa ima monitoring stanja elektromotora, ako da o kojim signalima se radi?

Zamolili bismo za odgovore na dole postavljena pitanja vezano za poziciju pod rednim brojem 1 i 3 za partiju 3 – MULJNE PUMPE;

5. Koliko je dozvoljena tolerancija za date vrednosti Q (lit/sec); H (m)

Одговор Наручиоца на питања:

1. Пумпа је намењена за препумпавање комуналне отпадне воде која садржи крупне комаде у себи. Пумпа треба да је намењена за ту намену.

2. Минимална димензија крупних комада који могу проћи кроз хидраулику и радно коло је 75 mm.

3. Дозвољена толеранција напора пумпе Н (m) за фиксни проток пумпе је +/- 3%
Дозвољена толеранција NPSH (m) је +/- 10% ЕТА (%) који је наведен у техничкој документацији сматрати минимално дозвољеним (прихватљиве су пумпе које имају минимално ЕТА у средњој тачки мин. 75,3%)

4. Потребно је да пумпа има индикацију продора воде у електромотор и индикацију прегревања намотаја електромотора – klixon element.

5. Дозвољена толеранција напора пумпе Н (m) за фиксни проток пумпе је +/- 3%

Наручилац овим путем истиче да предметно додатно појашњење не представља измену Конкурсне документације.

Рок за подношење понуда остаје непромењен 14.01.2019. до 10:00 часова сходно члану 63. став 5. ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ